

Checklista

Tillsyn inom vattenskyddsområde brandfarliga vätskor och (spill)oljor

Datum:

Klockslag:

Närvarande (namn och funktion):

Informera kort om miljönämnden, syftet med besöket, tillsynsavgift och inspektionsrapport

Uppgifter om verksamheten

Typ av verksamhet	
Verksamhetens namn	
Organisationsnummer	
Postadress (för inspektionsrapport och eventuella beslut)	
Besöksadress	
Kontaktperson (titel)	
Telefon/e-post	
Adress för faktura (tillsynsavgift)	
Fastighetsbeteckning	
Fastighetsägare	
Vattenskyddsområde och skyddszon som verksamheten bedrivs inom	
Har alla som arbetar i verksamheten kunskap om att verksamheten ligger inom ett vso och vad det innebär?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



1. Typ och mängd brandfarliga vätskor och oljor

1.1	Fyll i tabellen nedan för en sammanställning av de brandfarliga vätskor och (spill) oljor som hanteras i verksamheten.
-----	--

Tabell SAMMANSTÄLLNING

Typ av brandfarlig vätska eller olja	Förvaringskärl; cistern, IBC, fat, dunk eller annan behållare	Storlek på kärlet	Kommentar (t.ex. om cisternen är inomhus, under eller ovan mark utomhus)
Summering av total mängd förvarad i lösa behållare (liter)			

2. Krav i vattenskyddsföreskrifter (VSF)

2.1	<i>Kontrollera i förväg:</i> Är det förbjudet att hantera brandfarliga vätskor och oljor enligt VSF?	<input type="checkbox"/> Ja (informera VU och följ upp alternativt meddela länsstyrelsen) <input type="checkbox"/> Nej
2.2	<i>Kontrollera i förväg:</i> Finns det krav på tillstånd, anmälan eller information till TM enligt VSF för att hantera brandfarliga vätskor och oljor ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till avsnitt 3 alternativt 4)
2.3	<i>Kontrollera i förväg:</i> Har VU sökt tillstånd alternativt gjort anmälan eller informerat TM?	<input type="checkbox"/> Ja Dokumentation kan visas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej (lämna information till VU och följ upp alternativt meddela länsstyrelsen)
2.4	Följer VU villkor/försiktighetsmått i gällande beslut?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



2.5	Kontrollera i förväg: Finns det specificerade krav på "säker förvaring/hantering" i VSF?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2.6	Sker förvaringen/hanteringen på ett säkert sätt enligt VSF, t.ex. med sekundärt skydd	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

3. Krav i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5
(om dessa upphävts gå vidare till avsnitt 4)
Cisterner > 250 l med tillhörande ledningar

3.1	Finns det cisterner som rymmer mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till avsnitt 6)
3.2	Har TM skriftligt informerats?	<input type="checkbox"/> Ja Dokumentation kan visas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej
3.3	Har kontroller gjorts enligt MSBFS 2018:3	<input type="checkbox"/> Ja Kopia har skickats till TM <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej
3.4	Har cisternen sekundärt skydd som uppfyller lagstiftningens krav?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3.5	Finns det skylt med texten "VATTENSKYDDSSOMRÅDE" vid påfyllningsröret? Följande information ska framgå: <ul style="list-style-type: none">• Fastighetsbeteckning• Adress• Volym• Högsta fyllningsflöde• Innehåll	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



4. Krav i Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2021:XX Cisterner med tillhörande ledningar

4.1	Finns det cisterner som rymmer mer än 150 l brandfarlig vätska eller olja?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till fråga 5)
4.2	Har TM skriftligt informerats?	<input type="checkbox"/> Ja Dokumentation kan visas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej
4.3	Har kontroller gjorts enligt MSBFS 2018:3	<input type="checkbox"/> Ja Kopia har skickats till TM <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej
4.4	Finns det ett sekundärt skydd som uppfyller lagstiftningens krav?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till fråga 4.6) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4.5	Har det sekundära skyddet kontrollerats?	<input type="checkbox"/> Ja Kopia har skickats till TM <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej
4.6	Finns det skylt med texten "VATTENSKYDDSSOMRÅDE" vid påfyllningsröret? Följande information ska framgå: <ul style="list-style-type: none">• Fastighetsbeteckning• Adress• Volym• Högsta fyllningsflöde• Innehåll	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

5. Krav i Naturvårdsverkets nya föreskrifter 2021:XX Lösa behållare

5.1	Finns det lösa behållare med oljor eller brandfarliga vätskor som tillsammans överstiger 150 l?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till avsnitt 6)
-----	---	---



5.2	Har TM skriftligt informerats?	<input type="checkbox"/> Ja Dokumentation kan visas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej
5.3	Har lösa behållare ett godtagbart sekundärt skydd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till fråga 6)
5.4	Är det sekundära skyddet tätt, hållbart och fungerande?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

6. Krav med stöd av allmänna hänsynsregler

6.1	Finns det behov av att ställa krav med stöd av de allmänna hänsynsreglerna?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
-----	---	--

7. Tankning

7.1	Tankas motorfordon eller maskiner inom VSO?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till fråga 8)
7.2	Sker tankning från cistern med pump?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till fråga 7.9)
7.3	Sker tankning på tät yta?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7.4	Är tankytor/spillzoner kopplad till en oljeavskiljare (OA)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7.5	Finns det fungerande nivåalarm på OA?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7.6	Sker regelbunden funktionskontroll av OA?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7.7	Tömningsfrekvens? Hur avgörs när OA ska tömmas?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7.8	Kontrolleras oljeavskiljaren regelbundet (var 5 år)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Dokumentation kan uppvisas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7.9	Om tankning görs med lösa behållare, hur säkerställer VU att det inte innebär någon risk för vattentäkten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej



8. Skyddsåtgärder

8.1	<p>Kontrollera i förväg Har VU kunskap om dagvattenbrunnar, diken, vattendrag eller andra riskobjekt?</p> <p>Finns tätningsmattor, tättingar, ventiler eller annan utrustning för att täcka över eller stänga dagvattenbrunnar eller skydda andra riskobjekt i närheten vid ett utsläpp?</p> <p>Räcker mängden utrustning?</p> <p>Är utrustningen placerad synligt och så att den är lätt att komma åt?</p> <p>Är utrustningen hel och fungerar den?</p> <p>Har personalen fått öva på att använda utrustningen?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>
8.2	<p>Finns absorptionsmedel och redskap för att samla upp spill i närheten av lagringsplatsen?</p> <p>Är mängden/antalet tillräcklig?</p> <p>Är utrustningen placerad synligt och lätt att komma åt?</p> <p>Hur säkerställer VU att utrustningen alltid finns på plats och är hel och att det finns absorptionsmedel i tillräcklig mängd?</p> <p>Hur hanterar VU förorenat absorptionsmedel</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>
8.3	<p>Finns instruktioner uppsatta i närheten av lagringsplatsen om hur personalen ska agera vid spill och andra olyckor?</p> <p>Innehåller instruktionerna viktiga kontaktuppgifter?</p> <p>Är instruktionerna tydliga, lättlästa och på ett språk som alla förstår?</p> <p>Sitter instruktionerna uppsatta på en synlig plats utan att vara blockerad av annat material?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>



Sammanfattning av inspektionen och vad som behöver åtgärdas