



## Blankett för redovisning av felsökning av vattensystem

Denna blankett ska fyllas i av ansvarig för att utreda/avhjälpa risken för legionella i vattensystemet i berörd fastighet. Vid frågor kontakta handläggaren för ärendet.

Fylld blankett kan mejlas till [miljo@malmo.se](mailto:miljo@malmo.se) eller postas till Miljöförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö.

### Administrativa uppgifter

Ärendets diarienummer (se tidigare skrivelser från miljöförvaltningen)	
Fastighetsbeteckning	
Namn på person som ansvarar för kontrollen	Telefonnummer
E-postadress	Mobiltelefonnummer

### Kontroll av förekomst av riskkonstruktioner

Kontrollera förekomst av riskkonstruktioner i vattensystemet med hjälp av sakkunnig och fyll i resultaten nedanför.

Riskkonstruktion	Ange Ja/Nej	Om ja, kommer åtgärd att vidtas? Ange vilken åtgärd samt datum när den beräknas vara klar.
Finns handdukstorkar anslutna till tappvattensystemet?		
Förekommer rör med proppade avstick?		
Förekommer dålig rörisolering?		
Är kallvatten- och varmvattenrör monterade i kontakt?		
Pendlar temperaturen i samband med hög belastning?		
Förekommer risk för ledningar med stillastående vatten? *		
Förekommer andra riskkonstruktioner?		

\*Exempelvis om det finns tappställen som används sällan.

